

PODKARPACKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



PDK OIIB/KK/0054/0010/05

Rzeszów, 2005-06-20

**DECYZJA**

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z późn. zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 z późn. zm.) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdzamy, że

**Pani JOANNA ŻAK**

magister inżynier

(kierunek studiów- inżynieria środowiska )

ur. 13 kwiecień 1976 r., miejsce urodzenia - Rzeszów

otrzymała

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny PDK/ 0079 /PWOS/05**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  
szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji**

**UZASADNIENIE**

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 3/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdziła, że Pani Joanna Żak posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej:  
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ  
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

*mgr inż. Adam Tarnawski*



Przewodniczący Rady  
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ  
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

*mgr inż. Jerzy Kerste*

Otrzymują:

1. Pani Joanna Żak  
ul. Mikołajczyka 10/27  
35-209 Rzeszów
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
- 3 a/a

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane  
w związku z § 4 ust.2 rozporządzenia MGPIB,

**Pani Joanna Żak** jest upoważniona w specjalności instalacyjnej :


w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej  
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i  
kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem  
art. 62 ust.5 ustawy


**bez ograniczeń**


Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności, jeżeli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

Przewodniczący Rady  
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ  
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  
dr inż. Jerzy Kerste

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej,  
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ  
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

  
mgr inż. Adam Tarnawski



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RZC-U3V-CRM \*

Pani Joanna Żak - Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0407/05

adres zamieszkania ul. Mikołajczyka 10/27, 35-209 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-11-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWODZKI  
w RZESZOWIE

UAN.I-7342/26/98

Rzeszów, 1998 - 06 - 08

**DECYZJA**  
**O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt. 1, art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

**Pan JANUSZ STRZAŁA**  
magister inżynier inżynierii środowiska  
ur. 4 grudnia 1956 r. w Rzeszowie

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
Nr ewid. 19/98


do projektowania bez ograniczeń,  
sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. P. Janusz Strzała  
ul. B. Krzywoustego 2/53  
35-077 Rzeszów
2. a/a

Z Urzędu Wojewody  
Rzeszowskiego  
[Podpis]  
[Pieczęć]



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4QV-GXT-ZFY \*

Pan Janusz Strzała o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1503/03  
adres zamieszkania ul. Cegielniana 36/4, 35-310 Rzeszów  
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



Sekretariat  
tel. 81 532 37 56  
fax 81 532 19 10

Centrala  
tel. 81 532 42 81

Biurowisko  
Obsługa Klienta  
al. J. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin  
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.  
tel. 81 534 19 94  
tel. 994

Baza Zemborzyska  
ul. Zemborzyska 114a  
20-445 Lublin  
tel. 81 744 36 41  
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia  
Ścieków "Hajdów"  
ul. Jagiwnicka 5  
20-228 Lublin  
tel. 81 746 01 01  
fax 81 746 03 33

Centralne  
Laboratorium  
ul. Zawilcowa 10  
20-245 Lublin  
tel. 81 746 03 24  
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień  
Publicznych  
fax 81 532 42 81  
wew. 288



NC-1999/2



NC-1999/1



EMAS  
Zweryfikowany  
system zarządzania  
środowiskowego  
REG. NO. PL. 2 04 042 32



NC-1999/3



# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

T.B.S. al. J. Piłsudskiego 15 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

KT/4004/332/2018

Dn. 2018 -05- 21

Lublin, 27.04.2018

Nr ..... podpis Sockys

TBS „Nowy Dom“ Sp. z o.o.  
ul. Głęboka 11  
**20-612 Lublin**

**Dotyczy: warunków technicznych obsługi wod.- kan. 2-ch wielorodzinnych budynków  
mieszkalnych przy ulicy Składowej 24 (dz. nr, 184/5).**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw., informujemy, że doprowadzenie wody we wnioskowanej łącznej ilości.  $Q = 25,2 \text{ m}^3/\text{d}$  (w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodociągowego) oraz odbiór ścieków sanitarnych z planowanej zabudowy należy projektować w oparciu o poniższe warunki.

## I. Woda

1. Możliwe miejsca włączenia – sieci miejskie w ulicach Składowej i Zgodnej  $\phi 110 \times 6,6 \text{ mm}$  (PE100TS), zaznaczone kolorem niebieskim.  
W przypadku braku przeciwwskazań wynikających z przyszłych rozwiązań urbanistycznych zaleca się wykorzystanie dotychczasowego podłączenia wodociągowego (zaznaczonego kolorem fioletowym) wykonanego w granicy pasa drogowego ulicy Składowej z rur  $\phi 90 \times 8,2 \text{ mm}$  (PE100TS). Dalsza jego część na terenie działki wykonana została z rur  $\phi 80 \text{ mm}$  (żel.) w 1950r.
2. Rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej przy rozbiórach byt. – gosp. w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 222-227 m n. p. m. (docelowo - 227-231 m n. p. m.).
3. Wodomierze główne należy przewidzieć za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze każdego z budynków, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia, z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 2015.1422) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Za każdym zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z wymagań normy PN-EN 1717:2003. Wodomierze sytuować na konsoli.
4. W celu umożliwienia przyszłym lokatorom rozliczania się z MPWiK na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017.328) dla ułatwienia rozliczeń i nienaruszania prywatności odbiorców zaleca się instalowanie wodomierzy mieszkaniowych w sposób dostępny z zewnątrz lokalu, przy zachowaniu zasad montażu wodomierzy wynikających z aktualnych norm lub montaż wodomierzy ze zdalnym przekazem.
5. Zasilenie placu budowy należy przewidzieć poprzez docelowe podłączenie wodociągowe projektowane zgodnie z niniejszymi warunkami.  
W projekcie przedstawić rozwiązania w zakresie doboru i lokalizacji układu pomiarowego będącego podstawą do rozliczeń ilości wody wykorzystywanej do celów budowy.

## II. Ścieki sanitarne

1. Możliwe miejsca odprowadzenia ścieków:
  - poddany renowacji (omega - liner) kanał sanitarny Dn200 w ulicy Składowej, poprzez istniejące podłączenia Dn150 lub/i
  - studnie kanalizacyjne  $\phi 1200 \text{ mm}$  w ulicach Składowej i Zgodnej, zaznaczone kolorem pomarańczowym.

kapitał zakładowy, stan na dzień 05.01.2017 r.: 283.447.800,00 PLN

2. Wody ociekowe (z samochodów) i zmywania posadzki garaży podziemnych należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej.
3. Skład ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie może przekraczać wartości podanych w załączeniu. Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakości ścieków odprowadzanych do sieci miejskiej.
4. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej.

### III. Ścieki deszczowe

W rejonie planowanej zabudowy brak kanalizacji deszczowej mogącej być odbiornikiem wód opadowych ze wskazanego terenu. W związku z tym zagospodarowanie wód opadowych należy przewidzieć we własnym zakresie.

### IV. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „**Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych**” (dostępnych na stronie internetowej [www.mpwik.lublin.pl](http://www.mpwik.lublin.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. Lokalizacja przewodów podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
3. Pierwsze i drugie przyłącze kanalizacyjne od strony ul. Łęczyńskiej zostały w pasie drogowym ul. Składowej w 2012r. przebudowane bądź poddane renowacji:
  - pierwsze – przebudowa rurą PVC  $\phi 160 \times 4,7$ mm,
  - drugie – renowacja rękawem CIPP Fluvius DN150/4,5mmPodłączenie trzecie  $\phi 200$ mm (kam.) z 1958r. nie było poddane renowacji.
4. Niewykorzystane przyłącza wod.- kan. należy zlikwidować. Sposób likwidacji przedstawić w projekcie.
5. Istniejące na terenie działki uzbrojenie stanowi sieci wewnętrzne nie eksploatowane przez MPWiK i jego likwidacja nie wymaga zgody naszego Przedsiębiorstwa.
6. W dokumentacji przedstawić m.in.:
  - lokalizację, dobór oraz charakterystykę urządzeń podczyszczających,
  - wypis z rejestru gruntów i budynków wraz z mapą ewidencyjną dla terenów, na których sytuowane będą przewody.
4. Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK.
5. Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakości i ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.
6. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy załączyć je do projektu przedstawianego do uzgodnienia wraz z podpisaną przez Inwestora umową o przyłączenie (w załączeniu).


Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym, pod numerem telefonu: 815-368- 363 (L. Brodowski).

### W załączeniu

1. Mapa sytuacyjna
2. Umowa przyłączeniowa
3. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach

### Otrzymują:

1. Adresat
2. KT a/a

  
mgr inż. Joanna Bakowska  
Dział Techniczny

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701  
e-mail: [drogi@zdm.lublin.eu](mailto:drogi@zdm.lublin.eu), [www.zdm.lublin.eu](http://www.zdm.lublin.eu)

IU-DE.4310.934.2018

Lublin, dnia 19.11.2018 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 j.t.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy dróg na terenie miasta Lublina i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

**TBS „NOWY DOM” Sp. z o.o.**  
**ul. Głęboka 11**  
**20-612 Lublin**

**zezwalam na lokalizację**  
**przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej**  
**w pasie drogowym ul. Składowej – drogi gminnej nr 106658L**  
**tj. na działce nr ewid. 183 (obr. 2, ark. 2)**  
**zgodnie z zaznaczoną trasą na załączniku graficznym,**  
**będącym integralną częścią niniejszej decyzji**

**z warunkiem:**

- sposób odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zostanie podany w pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym.
1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagał będzie przełożenia ww. przyłączy koszt ich przełożenia będzie ponosił właściciel urządzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t.). Właściciel urządzenia na wezwanie Zarządcy drogi opracuje projekt przełożenia przyłączy oraz wykona prace budowlane w ustalonym terminie nie później niż w trakcie realizacji budowy, przebudowy lub remontu drogi.
  2. Zezwolenie na lokalizację przyłączy wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Inwestor zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę bądź potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
  3. Zezwolenie na lokalizację przyłączy wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które Inwestor albo Wykonawca powinien wystąpić do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t.). W decyzji tej za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami naliczone będą stosowne opłaty.

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Niniejsza decyzja stanowi jednocześnie zgodę na dysponowanie gruntem pasa drogowego ul. Składowej (działka nr ewid. 183 – obr. 2, ark. 2) na cele budowlane związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację ww. przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K. p. a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
ds. Przygotowania Inwestycji

*mgr inż. Mirosław Łuciuk*

Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją przyłączy

#### Otrzymują:

1. TBS „NOWY DOM” Sp. z o.o.  
20-612 Lublin, ul. Głęboka 11  
za pośrednictwem pełnomocnika  
FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Płatowski s.c.  
35-026 Rzeszów, Reformacka 4
2. a/a